



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2022011002514207

认证委托人名称及地址

广东东菱电源科技有限公司
中山市横栏镇新茂工业区康龙三路3号之一之二

生产者名称及地址

广东东菱电源科技有限公司
中山市横栏镇新茂工业区康龙三路3号之一之二

生产企业名称及地址

广东东菱电源科技有限公司
中山市横栏镇新茂工业区康龙三路3号之一之二

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置 (LED 控制装置, 独立式, 恒流模式, 安全特低电压, 控制端口调光, I 类, IP67, ta:55°C, tc:90°C, 适宜直接安装在普通可燃材料表面)

见附页, 200-277V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 21 日 有效期至: 2027 年 12 月 05 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2022 年 12 月 06 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2022011002514207

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	调光方式
1	DL-100H-V3 8C-MAS	输入: 200-277V~ 50/60Hz 0.63A 输出: 1.9~3.5A (恒流可调), 20-38VDC (输出电压为 32-38VDC 范围内, 恒功率输出), Max.55VDC; 配套光源: Max.100W	控制端口调光: 三合一调光 (1-10V,PWM,Rx)
2	DL-100H-V5 8C-MAS	输入: 200-277V~ 50/60Hz 0.63A 输出: 1.3~2.5A (恒流可调), 32-58VDC (输出电压为 42-58VDC 范围内, 恒功率输出), Max.75VDC; 配套光源: Max.100W	控制端口调光: 三合一调光 (1-10V,PWM,Rx)
以上所有型号: 200-277V~, ta: 55°C, tc: 90°C			
备注: 1: 以上型号在正常工作状态下, 实测功率均大于 25W。 2: 1-10V, PWM, Rx, 电阻调光信号属于 FELV 控制信号。			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司