



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019011002211011

认证委托人名称及地址

广东东菱电源科技有限公司
中山市横栏镇新茂工业区康龙三路3号之一之二

生产者名称及地址

广东东菱电源科技有限公司
中山市横栏镇新茂工业区康龙三路3号之一之二

生产企业名称及地址

广东东菱电源科技有限公司
中山市横栏镇新茂工业区康龙三路3号之一之二

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置 (LED 控制装置, 独立式, 恒流模式, 安全特低电压, 不可调光/控制端口调光, I 类, IP67, ta:60°C, tc:90°C, 适宜直接安装在普通可燃材料表面)

见附页, 100-277V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB 19510.1-2009; GB 19510.10-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 16 日 有效期至: 2029 年 07 月 15 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2019 年 07 月 25 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019011002211011

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	DL-75W-V58 A-MAP	输出: 0.9-1.8A (恒流可调), 32-58VDC, Max.70VDC, 配套光源: Max.75W (输入 180-277V~) LED 模块; Max.45W (输入 100-150V~) LED 模块	不可调光
2	DL-75W-V58S -MAP	输出: 0.9-1.8A (恒流可调), 32-58VDC, Max.70VDC, 配套光源: Max.75W (输入 180-277V~) LED 模块; Max.45W (输入 100-150V~) LED 模块	控制端口调光: 0-10V, 电阻, PWM
3	DL-75W-V38 A-MAP	输出: 1.3-2.5A (恒流可调), 20-38VDC, Max.50VDC, 配套光源: Max.75W (输入 180-277V~) LED 模块; Max.45W (输入 100-150V~) LED 模块	不可调光
4	DL-75W-V38S -MAP	输出: 1.3-2.5A (恒流可调), 20-38VDC, Max.50VDC, 配套光源: Max.75W (输入 180-277V~) LED 模块; Max.45W (输入 100-150V~) LED 模块	控制端口调光: 0-10V, 电阻, PWM
输入: 100-277V~ 50/60Hz			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司