



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002643181

认证委托人名称及地址

广东东菱电源科技有限公司
中山市横栏镇新茂工业区康龙三路3号之一之二

生产者名称及地址

广东东菱电源科技有限公司
中山市横栏镇新茂工业区康龙三路3号之一之二

生产企业名称及地址

广东东菱电源科技有限公司
中山市横栏镇新茂工业区康龙三路3号之一之二

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置 (LED 控制装置, 独立式, 恒流模式, 安全特低电压, 非控制端口调光/控制端口调光, $t_a: 55^{\circ}\text{C}$, $t_c: 90^{\circ}\text{C}$, I 类, IP65, 适宜直接安装在普通可燃材料表面)
见附页。100-277V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 06 月 17 日 有效期至: 2029 年 06 月 16 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002643181

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	调光方式
1	DL-100H-56P-M XC	输入：100-277V~ 50/60Hz 0.7A 输出：1.34-2.5A（恒流可调），25-56VDC （输出电压为 40-56VDC 范围内，恒功率 输出），Max.75VDC；配套光源： Max.100W	控制端口调光：三合一 调光(1-10V,PWM,Rx)
2	DL-100H-56A-M XC	输入：100-277V~ 50/60Hz 0.7A 输出：1.34-2.5A（恒流可调），25-56VDC （输出电压为 40-56VDC 范围内，恒功率 输出），Max.75VDC；配套光源： Max.100W	非控制端口调光：电位 器调光
1、输入：100-277V~ 50/60Hz 2、以上型号在正常工作状态下，实测功率均大于 5W。 3、1-10V，PWM，Rx，电位器调光属于 FELV 控制信号。			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司