



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002619885

认证委托人名称及地址

广东东菱电源科技有限公司
中山市横栏镇新茂工业区康龙三路3号之一之二

生产者名称及地址

广东东菱电源科技有限公司
中山市横栏镇新茂工业区康龙三路3号之一之二

生产企业名称及地址

广东东菱电源科技有限公司
中山市横栏镇新茂工业区康龙三路3号之一之二

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置 (LED 控制装置, 独立式, 恒流模式, 隔离式, 控制
端口调光, $t_a: 40^{\circ}\text{C}/55^{\circ}\text{C}$, $t_c: 90^{\circ}\text{C}$, I 类, IP67, 适宜直接安装在普通可燃材料
表面, 定温热保护: 100°C)
见附页, 120-277V~ 50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014) 的要
求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 04 月 10 日 有效期至: 2029 年 04 月 09 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002619885

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	型号	输入参数	输出参数	备注
1.	DL-1200W-V22 0X-MXS	120-277V ~ 50/60Hz 11A	4.0-7.5A , 150-220VDC, Max.230Vdc, Max.1200W	1. 控制端口调光：三合一调光(1-10V,PWM,Rx) 2. 非控制端口调光：12V 辅助电压端 3. 不带 NTC 线
2.	DL-1200W-V2 20T-MXS			1. 控制端口调光：三合一调光(1-10V,PWM,Rx) 2. 非控制端口调光：12V 辅助电压端 3. 带 NTC 线
备注： 1.1-10V, PWM, Rx, Vaux: 12V 辅助电压端属于 FELV 控制信号。 2.FELV 电路与 LV 电源之间满足基本绝缘要求, FELV 电路与输出端之间满足基本绝缘要求。 3.Vaux:12V 辅助电压端为调光器供电使用。				

以上所有型号输入为：120-277V~ 50/60Hz

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司